



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001556

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 27.05.2016 г. по 26.05.2019 г.

код ОК 005 (ОКП)

22 4440

№ ССБК RU.ПБ09.Н000650

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838. Факс: +74957774838. E-mail: [tsv@promet.ru](mailto:tsv@promet.ru).

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон: +74957774838. Факс: +74957774838. E-mail: [tsv@promet.ru](mailto:tsv@promet.ru).

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +7 495 771-7472.

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Плиты теплоизоляционные пенополистирольные марки ПСБ-С35, выпускаемые по ГОСТ 15588. Толщина от 10 мм до 100 мм. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

Группа горючести по ГОСТ 30244 – ГЗ, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – ДЗ, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № 919-С

от 20.05.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 0720-АП/ДБ от 10.03.2016 г., ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Э.М. Зув

Эксперт (эксперты)

Г.В. Чернецов

